

Акт
обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки коллективного (общедомового) приборов учета

г. Сибай

" 7 " 12 2017 г.

1. Сибайский РТС «БашРТС-Стерлитамак» - филиал ООО «БашРТС»
(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), проводящего обследование)
адрес (место нахождения): г. Сибай, ул. Куйбышева, д. 13а
контактный телефон: 8(34775) 59077

2. В лице слесаря по обслуживанию ТП Башокиной А.В.
(фамилия, имя, отчество лица - представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), проводящего обследование)
действующего на основании _____
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на проведение обследования)

3. В присутствии (указать, если присутствовали):
главного инженера ООО «РКС» Мичурин В.В.
(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и лица, представляющего его интересы в ходе обследования)

(фамилия, имя, отчество собственника (представителя собственника)
помещения, жилого дома, в котором проводится обследование)

(иные лица, участвующие в обследовании)

4. Проведено обследование на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение
(индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) прибора учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии, природного газа, тепловой энергии)

5. По адресу:
ул. Горького, д. 33
(указать адрес многоквартирного дома (жилого дома или помещения), в котором проводится обследование)

6. Обследование проведено: путем осмотра
(указать, каким образом проведено обследование: путем осмотра или с применением инструментов/средств измерений) с использованием следующих инструментов

7. В результате обследования установлено:
Техническая возможность установки общедомового прибора учета отсутствует, т.к. невозможно обеспечить соблюдение обязательных метрологических требований к прибору учета.
(указать, что необходимо выполнить)

8. Особое мнение присутствующих лиц (при наличии):

9. Настоящий Акт составлен в _____ экземплярах

Подписи лиц, принимавших участие в обследовании:

Васи | Башокина А.В.

Мичурин | Мичурин В.В.