

**Акт**  
**обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки коллективного (общедомового) приборов учета**

г. Сибай

"30" 11 2017 г.

1. Сибайский РТС «БашРТС-Стерлитамак» - филиал ООО «БашРТС»

(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), проводящего обследование)

адрес (место нахождения): г. Сибай, ул. Куйбышева, д. 13а

контактный телефон: 8(34775) 59077

2. В лице слесаря по обслуживанию ТП Нугумановой А.Р.

(фамилия, имя, отчество лица - представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), проводящего обследование)

действующего на основании \_\_\_\_\_

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на проведение обследования)

3. В присутствии (указать, если присутствовали):

главного инженера ООО «ЗПКЦ» Мигурин В.В.

(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и лица, представляющего его интересы в ходе обследования)

(фамилия, имя, отчество собственника (представителя собственника) помещения, жилого дома, в котором проводится обследование)

(иные лица, участвующие в обследовании)

4. Проведено обследование на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение

(индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) прибора учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии, природного газа, тепловой энергии)

5. По адресу:

ул. Островского, д. 27

(указать адрес многоквартирного дома (жилого дома или помещения), в котором проводится обследование)

6. Обследование проведено: путем осмотра

(указать, каким образом проведено обследование: путем осмотра или с применением инструментов/средств измерений) с использованием следующих инструментов

7. В результате обследования установлено:

Техническая возможность установки общедомового прибора учета отсутствует, т.к. невозможно обеспечить соблюдение обязательных метрологических требований к прибору учета.

(указать, что необходимо выполнить)

8. Особое мнение присутствующих лиц (при наличии):

9. Настоящий Акт составлен в \_\_\_\_\_ экземплярах

Подписи лиц, принимавших участие в обследовании:

Акт | Нугуманова А.Р.

Акт | Мигурин В.В.