

Акт
обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической
возможности установки коллективного (общедомового) приборов учета

г. Сибай

"16" 03 2018 г.

1. Сибайский РТС «БашРТС-Стерлитамак» - филиал ООО «БашРТС»
(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), проводящего обследование)
адрес (место нахождения): г. Сибай, ул. Островского, 42
контактный телефон: 8(34775) 59077
 2. В лице слесаря по обслуживанию ТП Сатдинова М.К.
(фамилия, имя, отчество лица - представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), проводящего обследование)
действующего на основании ФЗ №261 утвержден 23.11.2009г.
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на проведение обследования)
 3. В присутствии (указать, если присутствовали):
главного инженера ООО «ИРК» Мичурин В.В.
(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ответственного за содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и лица, представляющего его интересы в ходе обследования)
(фамилия, имя, отчество собственника (представителя собственника) помещения, жилого дома, в котором проводится обследование)
(иные лица, участвующие в обследовании)
 4. Проведено обследование на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение
(индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) прибора учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии, природного газа, тепловой энергии)
 5. По адресу:
ул. Островского, 42
(указать адрес многоквартирного дома (жилого дома или помещения), в котором проводится обследование)
 6. Обследование проведено: путем осмотра
(указать, каким образом проведено обследование: путем осмотра или с применением инструментов/средств измерений) с использованием следующих инструментов
 7. В результате обследования установлено:
Техническая возможность для установки прибора учета тепловой энергии отсутствует, недостаточна длина прилегающего участка
(указать, что необходимо выполнить)
 8. Особое мнение присутствующих лиц (при наличии):

 9. Настоящий Акт составлен в _____ экземплярах
- Подписи лиц, принимавших участие в обследовании:
- | | | |
|----------------|---|-----------------------|
| <u>Дисеев</u> | 1 | <u>Сатдинова М.К.</u> |
| <u>Мичурин</u> | 1 | <u>Мичурин В.В.</u> |
| | 1 | |